



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 436403
N° client : 31030
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Mun. de Grenville-sur-la-Rouge

88, rue des Érables
Grenville-sur-la-Rouge
Québec J0V 1B0
N° téléphone : 819-242-8762
Email : ggemus@gslr.ca

N° échantillon : 491487

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-01-07
Prélevé le : 2019-01-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Paul-Bougie
Préleveur : Claude Carrière
N° réseau : X0009531
Identification réseau : Distribution Grenville-sur-la-Rouge
(Calumet)
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-01-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	3	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-01-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-01-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.